

消 火 器 具 点 検 票										
名 称							防 火 管 理 者			
所 在							立 会 者			
点検種別	機 器 点 検	点検年月日	年 月 日		年 月 日					
点 検 者	氏名	点 検 者 所 属 会 社	社名			TEL				
			住所			A以外は斜線				
点 検 項 目	点 検 結 果						判 定	不 良 内 容	措 置 内 容	
	消 火 器 の 種 別									
	A	B	C	D	E	F				
機 器 点 検										
設 置 状 況	設 置 場 所	①					1	物品有り	移動済	
	設 置 間 隔	○					○	不良は個数を記入		
	適 応 性	○					○			
	耐 震 措 置	/					/			
表 示 ・ 標 識		○					○			
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器	○					○			
	安 全 栓 の 封	○					○			
	安 全 栓	○					○	使用済みの表示装置がある消火器は○等記入		
	使用済みの表示装置	/					/			
	押し金具・レバー等	○					○			
	キ ャ ッ プ	○					○			
	ホ ー ス	○					○			
	ノズル・ホーン・ノズル栓	○					○			
	指 示 圧 力 計	○					○			
	圧 力 調 整 器	/					/			
安 全 弁	/					/				
保 持 装 置	/					/				
車 輪 (車 載 式)	/					/				
ガ ス 導 入 管 (車 載 式)	/					/	粉末消火器はAです。			

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

内部及び機能点検はしていないので斜線

別記様式第 1

消火器具 (その 2)

消火器具の内部等機能	本・体内容器等	本体容器	/					/		
		内筒等	/					/		
		液面表示	/					/		
	消薬火剤	性 状	/					/		
		消 火 薬 剤 量	/					/		
		加 圧 用 ガ ス 容 器	/					/		
		カッター・押し金具	/					/		
		ホ ー ス	/					/		
		開閉式ノズル・切替式ノズル	/					/		
		指 示 圧 力 計	/					/		
		使用済みの表示装置	/					/		
		圧 力 調 整 器	/					/		
		安 全 弁 ・ 減 圧 孔 (排圧栓を含む。)	/					/		
		粉 上 り 防 止 用 封 板	/					/		
		パ ッ キ ン	/					/		
	サイホン管・ガス導入管	/					/			
	ろ 過 網	/					/			
	放 射 能 力	/					/			
	消 火 器 の 耐 圧 性 能	/					/			
簡易消具	外 形	/	/	/	/	/	/	/		
	水 量 等	/	/	/	/	/	/	/		

耐圧性能試験もしていないので斜線

備考 ※店舗南側に設置してあった消火器が内部及び機能点検の対象だったので破棄し、新品と取り換えた。  
※上記以外の蓄圧式粉末消火器は製造年より5年をこえないので機能点検なし。

測定機器	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名
	点検に使用した器具があれば記入							

器 種 名	設 置 数	点 検 数	合 格 数	要 修 理 数	廃 棄 数
外形点検 粉末(蓄圧式)	4	4	3	0	1
今回は機能点検対象消火器があり、その消火器は破棄したので破棄数が1になります。					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。  
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

特記事項あれば記入

外形点検した消火器の本数