





1 階平面図 1/100

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 図中記入な配線配線は下段とする |                               |
| 電灯回路            | 16x2 (19) 16x3 (19) 16x4 (19) |
| コンセント回路         | 20x2 (19) 20x2E 20 (19)       |



型番は各モデルの呼称以上を収容の事、カッコ内型番は別添付品とす。

既存照明




|           |                   |
|-----------|-------------------|
| エー・ド(仮装型) | YK02346           |
| フルダー      | YB18104           |
| ル・バ       | YP21111           |
| ル・バ       | YK01706           |
| ランア       | MF 700W           |
| 安楽島       | 200Y 1600W 動力用型   |
| 星屋良平      | オートリタ- 5N型 (200Y) |

|   |            |         |
|---|------------|---------|
| A | MF700W x 1 | 200V. H |
|---|------------|---------|




|             |          |
|-------------|----------|
| 本機          | YB74804  |
| 安全装置        | YB92504  |
| スリム放電       | 40Y12BRA |
| ランプ         | MF250W   |
| 長寿命(おとりフター) | YB01474  |

|   |            |         |
|---|------------|---------|
| B | MF 250W x1 | 200V. H |
|---|------------|---------|



|              |          |     |
|--------------|----------|-----|
| 1 ナーベ石       | NSX07452 | x 2 |
| 2 同上 左       | 07453    | x 2 |
| 3 メインバー      | 02422    | x 2 |
| 4 クロスバー      | 02435    | x 3 |
| 5 クロスジョイント金具 | 07451    | x 2 |
| 6 車軸ジョイント金具  | NFSX6403 | x 2 |
| 分金具          | NSX07455 | x 4 |

|   |             |          |
|---|-------------|----------|
| C | FL 40Wx4 —2 | 200V.SUH |
|---|-------------|----------|



(FRS2-402)

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| D | FL 40Wx2 | 100V SUH |
|---|----------|----------|


FA11921GM

|   |            |         |
|---|------------|---------|
| L | FL 10W x 1 | 100V GL |
|---|------------|---------|


片面 (SHI-FPF10-201)

|   |                           |
|---|---------------------------|
| S | FL 20W x 1 (ハイアキ) 100V GL |
|---|---------------------------|


誘導灯、非常用照明器具は電池内蔵型とする




分電盤 1ML-1 學理込型



|     |     |              |
|-----|-----|--------------|
| 計器盤 | WHM | エクリート被覆付、防水型 |
|-----|-----|--------------|



断面図 1/100




断面図 1/100

株式会社 浪速設計事務所  
代表取締役 長井 保  
一級建築士 人形 登 録 第 50118 号  
〒230-0292 東京都大田区東大田 3-15-15  
TEL 03-3750-1111 FAX 03-3750-1112  
E-MAIL info@naniwa.co.jp


分 類 第 一 類 第 一 種 工 事 名 宿 毛 勤 労 者 体 育 セ ン タ ー 新 築 工 事  
目 次 図 名 断 面 図  
付 録 図 名

編 尺 1/100  
(数 の 内 ) ( 量 )  
— 18 —

- ① コンクリート打設シロートアライメント
- ② ジョイント部 45°斜め
- ③ 右側付加材 6.710V10 V.P.部
- ④ 左側付加材 6.710V10 V.P.部
- ⑤ 電線管 ハンドライン 25mm JOK
- ⑥ 電線管 ハンドライン 25mm JOK
- ⑦ コンクリート打設シロート
- カチン 100
- カチン 100



1階天井伏図 1/200



2階天井伏図 1/200